

ООО "Безопасный труд"; Регистрационный номер - 229 от 09.03.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН37	17.12.2015	бессрочно

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата**

№ 1-369/18- М  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 25.08.2018

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Корневская основная общеобразовательная школа"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 249344, Калужская область, Жиздринский район, дер. Коренево, ул. Молодежная, д.7

2.3. Наименование структурного подразделения: Столовая

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Повар

3.3. Код по ОК 016-94: 16675

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	0622412923	249/10-4	28.01.2019	± 1мм
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	283317	207/17-19319	19.12.2019	Температура ± 0,2; Относительная влажность ± 3,0; Скорость воздушного потока ± (0,05+0,05V); Давление воздуха мм.рт.ст ±0,13/ ± 1

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений;

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.



**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>Рабочая зона у плиты</b>		Категория - IIб	<b>2</b>	<b>50</b>
Температура воздуха (h-0.1 м), °С	22.0	15.0-22.0	2	
Температура воздуха (h-1.5 м), °С	22.3	15.0-22.0	2	
ТНС-индекс (h-0.1 м), °С	17.2	<24.0	2	
ТНС-индекс (h-1.5 м), °С	18.9	<24.0	2	
Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с	0.1	≤0.4	1	
Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с	0.1	≤0.4	1	
Влажность воздуха, %	42.5	15-75	1	

**7. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

**8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

3719 (№ в реестре экспертов)	Специалист по ОТ (должность)	 (подпись)	Кобзева И.С. (Ф.И.О.)
4090 (№ в реестре экспертов)	Ведущий специалист по ОТ (должность)	 (подпись)	Цыпенкова А.А. (Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

3055 (№ в реестре экспертов)	Директор ООО "Безопасный труд" (должность)	 (подпись)	Т.А. Игнатенко (Ф.И.О.)
------------------------------------	--	--	----------------------------

